



Sertifika No Certificate No	: C-26-2274-R0-N2-1
Müşteri Client	: LANDE ENDÜSTRİYEL METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş..
İmalatçı Manufacturer	: LANDE ENDÜSTRİYEL METAL ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Marka Trade Mark	: LANDE RACK CABINET
Numune Tanımı Test Sample	: LN-KGYS-606052-LG-D
Teknik Veriler Technical Data	: IP66
Test Standardı Test Method	: TS 3033 EN 60529:1997 + A1:2005 + A2:2014 + T1:1997 + T2:2004 + AC:2017 + A2/AC: 2019
Konu Topic	: Test Sonucu (OLUMLU) Test Result (PASSED)
Uygulanan Testler Applied Tests	: Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri (IP 66) Degrees of protection provided by enclosures (IP 66)
Test Rapor Numarası Test Report Number	: 26-2274-R0-N1-1
Deney Tarihi Date of Test	: 07.09.2026-09.09.2026
Sertifika Tarihi Date of Certificate	: 16.09.2026

Deney Sorumlusu
Person in Charge of Test

Furkan ŞAHİN

Bölüm Müdürü
Department Manager

Ata Gürül ARSLANLI



Sertifika detaylarını QR kodu üzerinden kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate details via QR code.

TEST SERTİFİKASI
TEST CERTIFICATE

FRT.88 / Rev02 / 0924

