

ALLIANZ TEKNİK DEPREM & YANGIN TEST VE EĞİTİM MERKEZİ

Türk-Alman Üniversitesi, Şahinkaya Cad. No:90, 34820 Beykoz / İSTANBUL

Tel: 0216 556 6351 E-posta: allianztekNIK@allianz.com.trWeb: www.allianztekNIK.com.tr

01.10.2020

EQ_20_001

TEST RAPORU
TEST REPORT

Müşterinin Adı/Adresi Customer Name/Address	: Lande Endüstriyel Metal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Merve Mah. Gazi Cad. No:17 Sancaktepe / İSTANBUL
Teklif Numarası Order No.	: EQ_20_001
Numunenin Adı Ve Tanımı Name And Identity Of Test Item	: Lande Dynacentre / Dynamax Range Cabinets / LN-SRDC SE478012 Payload is 710 kg.
Numunenin Kabul Tarihi The Date Of Receipt Of Test Item	: 18/08/2020
Uygulanan Standart / Metot Applied Standard / Method	: ETSI EN 300 019-1-3, ETSI EN 300 019-2-3, EN 61587-2 & EN 60068-3-3
Açıklamalar Remarks	: Allianz Teknik certifies that the above referenced item has been tested in accordance with the Seismic/Earthquake requirements of, ETSI EN 300 019-2-3, EN 61587-2 & EN 60068-3-3 seismic earthquake testing. ✓ No structural failure and permanent deformation observed on the test. ✓ No torque loss observed on the connections. ✓ Door of cabinet was functional before and after the test. ✓ The displacement of the upper part of the cabinet did not exceed 75 mm.
Deneyin Yapıldığı Tarih Date Of Test	: 19/08/2020
Raporun Sayfa Sayısı Number Of Pages Of The Report	: 35

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılmaz.

This test report was prepared upon customer's request, cannot be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and cannot be used as conformity documents for advertisements and procurements.

Beykoz Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. bundan böyle rapor içeriğinde "Allianz Teknik" olarak anılacaktır.

Beykoz Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Tic. A.Ş. hereinafter to be briefly referred to as "Allianz Teknik" in the content of the report.

"Allianz Teknik" Allianz SE'nin tescilli bir markasıdır. Bu Rapor Allianz Teknik'in yazılı izni olmadan kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Belirtilen yönde görünen herhangi bir işlem gerekli yazılı izni olmaksızın geçersiz olacaktır. İmzasız ve kasesiz raporlar geçersizdir. Bu rapor yalnızca rapor içeriğinde belirtilen test numuneleri için geçerlidir.

"Allianz Teknik" is a registered trademark of Allianz SE. This Report cannot be copied or reproduced without Allianz Teknik's written permission. Any such purported operation shall be void without such written consent. Reports without signature and stamp are not valid. This report is valid exclusively only for mentioned test samples.

Mühür/Kaşe
Seal**Tarih**
Date**Deney Sorumlusu**
Person in charge of test**Onaylayan**
Approval

BEYKOZ GAYRİMENKUL YATIRIM İNŞAAT
TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kıyıköy Mahallesi Kayıncı Caddesi
No:1 Kat:20 Ataşehir / İSTANBUL

01/10/2020

Emirhan TUNÇ

Emirhan TUNÇ